



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLDCHA (m ²)
1.01	CHODBA	7,54
1.02	VÝROBNÁ MIESTNOSŤ	40,63
1.03	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	3,45
1.04	SCHODISKO	4,74
1.05	EXPEDICIA	5,35
1.06	PRÍJEM SURDVIŇ	5,77
1.07	SKLAD SURDVIŇ	14,85
1.08	SKLAD DBALOV	5,12
1.09	STRAVOVACIA MIESTNOSŤ	5,25
1.10	SPRCHA	2,10
1.11	ŠATŇA	2,85
1.12	WC	2,62

LEGENDA :

- VEDENIE PRE ZASUVKY CYKY-J 30x2,5 mm²
- KRABICA PRÍSTROJOVÁ ŠKATULOVÁ ROZVODKA
- ZASUVKA DVOJITÁ ZAPUSTENÁ
- ZASUVKA JEDNODUCHÁ ZAPUSTENÁ
- ELEKTRICKÝ SPOTREBIČ 2,5kW/230V CYKY 30x2,5mm²
- MRAZNIČKA 767W/230V S VYPÍNAČOM CHLADNIČKA 244W/230V S VYPÍNAČOM KÁBEL CYKY 30x2,5 mm²
- ELEKTRICKÝ ŠPORÁK S RÚROU 4,7W VEDENIE CYKY - 50x2,5mm²
- SPORÁKOVÝ VYPÍNAČ 20A VK. VYPÍNAČ S29 JS V PVC SKRINKE
- UMÝVAČKA RIADU 2,5kW/230V KÁBEL CYKY 30x2,5
- DIGESTOR SO SVETIĎLOM 350W KÁBEL CYKY 30x1,5 mm²
- AKU. BOJLER 2,5-5kW KÁBEL CYKY 50x2,5 mm
- 3-FAZ. ZASUVKA 16A/400V, IP44 VEDENIE CYKY - 50x4,0 mm
- ROZVADZAČ PREVADZKY SPRAC. H0B

POZNAMKA:

NAPĀTOVĀ SŪSTĀVA: 3NPE~50Hz 230/400V ,TN-S
 OCHRĀNA V ZMYSELE STN 33 2000-4-41
 čl. 413 : PRI PORUĀHE
 SAMOČINNÝM ODPOJENIM NAPĀJANIA
 PROSTREDIE: AD1 ZĀKLADNĚ OBVĀČAJNĚ
 AD3 VONKĀJŠIE
 AD2 POD PRISTREŠKOM

--- TV. ROZVOD VĀCJY 75-4,8

- TV KOAXIĀLNĀ ZĀSUVKA
- DOMĀCI VIDEO-TELEFŇN - INTERĚR
- DOMĀCI VIDEO-TELEFŇN - EXTERĚR

Index zmeny	Meno	
	DĀtum	
Investor	JĀn KUPĚC	
Stupen Profesia	MĀR.ŠtefĀnka 453/27, 985 11 Holič	
Navrhol	PROJEKT STAVĚBNĚ POVOLENĚ TECHNOLŇGICKĚ VYBĀNĚ STĀVBY	
Vypracoval	Ing. A. Rosik	
Kontroloval	Ing. A. Rosik	
DĀtum	09 / 2018	
FormĀt	x f44	
MerĪtko	N	
ČĪslo vykresu :	RD-809-06-11	

Ing. Anton ROSIK

Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadenĪ

NĀzov celku :

PrevĀdzka nospolocovanie a balenie hĪb - novostovba

KĪ : Holič okr. LuĀenec , parcela č. 506

NĀzov vykresu :

ELEKTRINŠTĀLĀCIA

ZĀsuvkovĀ inštalĀcia 1.NP prevĀdzky